



ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
GAZDASÁGI ÉS MŰKÖDTETÉSI IGAZGATÓ-HELYETTES

KI/41-10/2018.

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevő!

Az Országgyűlés Hivatala által megindított a „**Klímarendszerek felújítása és karbantartási feladatok ellátása (704/2018.)**” tárgyú közbeszerzési eljárásban feltett ajánlattevői kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt) 114. § (6) bekezdésében és 55. §-ában foglaltakra figyelemmel a következő válaszokat adom.

1. Kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt vizsgálja felül, hogy az árazatlan költségvetés Főemelet 9-11-es rész 5.10 és 5.11-es tételénél Ø6 mm rézcső és Ø16 mm rézcső helyes átmérőt tartalmaz-e, mivel a tervezett berendezés előre és visszatérő csövezése biztos nem a helyes átmérőt tartalmazza!

Válasz: A szóban forgó méreteket Ajánlatkérő tervezővel egyeztetette. Tervező felülvizsgálta és módosította a korábban megadott méreteket. Ajánlatkérő változtatott az árazatlan költségvetésben szereplő – a kérdésben említett Főemelet 9-11-es rész 5.10. – 5.13.-as tételek-adatain.

Ajánlatkérő az árazatlan költségvetést ennek megfelelően módosította és az ajánlattevők számára elektronikus úton, a [http://www.parlament.hu/704 klimarendszerek felujitasa](http://www.parlament.hu/704_klimarendszerek_felujitasa) címen, közvetlenül, korlátlanul hozzáférhetővé teszi.

2. Kérdés: Ha Ajánlattevő 4 illetve 5 év garanciát vállal, akkor a karbantartást a garanciális berendezéseknél a 3 évet követően kiszámlázhatja-e?

Válasz: a Vállalkozó a kivitelezési munkák teljesítését követően, a kivitelezési munkák – Megrendelő által igazolt – **teljesítésétől számítottan 3 év időtartamig** teljes körű karbantartási szolgáltatást nyújt – a tv stúdióban és a telefonközpontban üzemelő berendezések esetében 7x24 órás rendelkezésre állás mellett - a jelen Szerződés alapján a megépített minden rendszerre és rendszerelemre (ideértve az átadott eszközöket is) vonatkozóan, a gyártó, tervező illetve kivitelező által előírt, valamint az átadott eszközök kezelési, karbantartási utasításaiban, a gyártmányutasításokban (ill. forgalmazói utasításokban) szereplő előírásokat és az üzembiztonságot valamint a jogszabályi és hatósági előírásokat figyelembe véve, az ezen előírások, utasítások szerinti időtartamoknak megfelelően. A karbantartási feladatokat a karbantartási tervben meghatározottak szerint (legalább évente 2 alkalommal) köteles elvégezni a Vállalkozó, amennyiben a gyártói előírások, kezelési-karbantartási utasítások, jogszabályi illetve hatósági előírások nem teszik ezt gyakrabban szükségessé.

3. Kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozzon, hogy a keletkező sített amit Ajánlattevők konténerben gyűjtenek, hová lehet deponálni, kell-e kalkulálni költséget a konténer területfoglalásával kapcsolatban, és azt milyen tételsoron lehet elszámolni?

Válasz: A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet I.10. pontja szerint a munkavégzés, kivitelezés, karbantartási feladatok során keletkező hulladékok - az építőipari tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak, és a környezetvédelmi illetve egyéb hatályos előírásoknak megfelelő - kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet X.16. pontja szerint a Vállalkozó az elbontott, de hulladéknak nem minősülő anyagokat, berendezéseket, eszközöket a Megrendelő részére átadja, az átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel a Felek. A Megrendelő kizárólagos jogosultsága annak meghatározására, hogy mi minősül hulladéknak és mi az, amit a Megrendelő részére köteles átadni a Vállalkozó.

Az Országház XIII. udvarán illetve az Országgyűlés Irodaháza gazdasági udvarán lehet ideiglenesen deponálni zsákokban. Nagy mennyiségű hulladék azonban nem halmozható fel itt. Nagy mennyiségű hulladék összegyűlése esetén konténeresen el kell azt szállítani.

4. Kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozzon arra vonatkozólag, hogy a munkálatok idejére parkolási lehetőséget biztosít-e, és ha igen akkor azt hány gépkocsi részére tudja biztosítani?

Válasz: Parkolási lehetőséget nem tud Ajánlatkérő biztosítani.

5. Kérdés: Az árazatlan költségvetésben szereplő berendezések tervezett gépek, vagy ki lehet őket váltani egyenértékű berendezésekkel?

Válasz: Az ajánlattételi felhívás 17.m) pontja szerint – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, a részvételi felhívás dokumentációjában, az ajánlattételi felhívás dokumentációjában, illetve az árazatlan költségvetésben található típusmegjelölések a tárgy, termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlattevő a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, a részvételi felhívás dokumentációjában, az ajánlattételi felhívás dokumentációjában, illetve az árazatlan költségvetésben foglaltakhoz képest eltérő típusú termékekkel kíván teljesíteni nyertessége esetén, úgy az ajánlatban nyilatkoznia kell erről és csatolnia kell a termék műszaki leírását (műszaki specifikációját), illetve mindazon megfelelő dokumentumokat amelyek bizonyítják, hogy a beruházással érintett termék, eszköz minden tekintetben megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja a felhívásban, dokumentációban (közbeszerzési dokumentumokban) foglaltakkal műszakilag egyenértékű termékekkel való teljesítést, amennyiben azok – az ajánlatból megállapítható módon – azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkeznek. A műszaki kiírásnak (műszaki tartalomnak) megfelelő anyagok, termékek alkalmazhatók.

6. Kérdés: Készültek e kiviteli tervek tárgyi munkálatokra? Ha igen akkor kérjük küldjék meg részünkre. Ha nem akkor nyilatkozzanak, hogy megvalósulási terveket kell e költségelni és ha igen, akkor hová?

Válasz: A Országház TV stúdió primer oldali klímaberendezés felújítása kiviteli tervei és az Országház főemelet 9-11. számú helyiségekhez tartozó munkálatokra vonatkozó vázlattevérendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a terveket az ajánlattevők számára elektronikus úton, a http://www.parlament.hu/704_klimarendszerek_felujitasa címen, közvetlenül, korlátlanul hozzáférhetővé teszi.

A megvalósulási terveket a TV Stúdió, a Főemelet 9-11, a Telefonközpont és az Irodaház konyhai elszívó esetében kell költségelni (az árazatlan költségvetés erre figyelemmel módosult).

7. Kérdés: Telefonközpont berendezéseinek felújításában szereplő 4.8 és 4.9-es tételénél jól értelmezzük-e hogy azok az elektromos gőznedvesítő szerelvényeihez tartoznak?

Válasz: A jelzett tételek a légnedvesítő részei.

8. Kérdés: Munkácsy terem hűtés felújításánál lévő 7.25.-ös tétel felirati jelzőtáblák tekintetében kérjük megadni, hogy mit értenek Ei: 8 db-on?

Válasz: A jelzett betűk és számok felesleges adatok, figyelmen kívül hagyandók.

9. Kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozzon arra vonatkozólag, hogy a Rosenberg légkezelőhöz a TV stúdiónál vezérlést kalkuláljanak-e Ajánlattevők?

Válasz: A TV stúdiónál vezérlés nincs a költségvetésben, nem kell rá ajánlatot adni.

10. Kérdés: TV stúdió 8.24.-es tételénél motoros zsalunál szíveskedjenek meghatározni, hogy cserét vagy javítást kérnek e, hogy minden Ajánlattevő egyforma ajánlatot adjon. Valamint ha javítást kérnek, akkor az mint meglévő megmaradó eszköz hogyan tartozik be a garanciális időbe?

Válasz: A cserére kér ajánlatkérő ajánlati árat.

11. Kérdés: Kérjük, hogy amennyiben rendelkezésre áll küldjék el az ajánlat elkészítéséhez szükséges részletes műszaki tervdokumentációt (tervek, műszaki leírás, költségvetés excel formátumban).

Válasz: lásd: 1. és 6. kérdésekre adott válaszok.

Budapest, 2018. április 27.

Tisztelettel: