

Műszaki dokumentáció

I. Az Országgyűlés Irodaházában középfelújításra kerülő személy-teher felvonó:

500 kp teherbírású nyilvántartási száma 05-261

Gépészeti javítások:

- Hajtóműtisztítás és olajcsere
- Tengelykapcsoló betétek cseréje
- Fülkei csúszók cseréje
- Fülkei fogókészülékek tisztítása, beállítása
- Ellensúly csúszók cseréje
- Ütközők tisztítása
- Sebességhatárolók felújítása (csapágycsere, futó görgők cseréje)
- Sebességhatároló kötelek cseréje
- Meglévő aknaajtók bontása
- Új az MSZ-81 szabványnak megfelelő biztonsági zárral ellátott aknaajtók beépítése
- A szükséges szakipari munkák elvégzése
- Rendszer elemeinek beállítása, beszabályozása
- 72 órás próbaüzem

Villamos felújítások:

- Frekvencia szabályzó felszerelése kapcsolódó elemeivel
(impulzusadó (N-kóder) a szabályozott jellemzőkről, fék ellenállás)
- Meglévő vezérlés átalakítása
- Aknai villamos érzékelő cseréje
- Vész hívó rendszer főnikus kialakítása, fogadó részen egységesítése, oda-vissza beszélés lehetővé tétele

Felújítás után ismételt üzembeállítás:

Felújítás során irányadó szabványok.

MSZ-15696, MSZ-EN-81-1, MG-EN-81-28

Felújítás követően az alábbi nyilatkozatok átadása szükséges.

- Szerelési minőségi bizonyítványok
- Érintésvédelmi mérések jkv.

Javítás utáni vizsgálat szükséges akkreditált szervezet részéről a 113/98(VI.10) Korm. Rendelet szerint.