

Műszaki jellegű információk

Az összes energiamennyiség a 4,27 GWh +/-10% tartományban helyezkedik el.

Az elfogyasztott villamos energia méréséhez a mérőórát az Egyetemes Szolgáltató biztosítja. A méréshez szükséges áram- és feszültségváltó csatlakozások, illetve a távleolvasáshoz szükséges távközlési vonal a mérési helyeken rendelkezésre állnak. Az M3 számú mellékletben szereplő fogyasztási helyeken nincs lehetőség távleolvasásra.

A szállított villamos energia feszültségjellemzői az MSZ EN 50160:2001 (A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői) és MSZ 1:2002 (Szabványos villamos feszültségek) szabványok által meghatározott értékek és határok szerintiek kell legyenek.

A szerződések teljes ellátás alapú, fogyasztói profil és menetrendadási kötelezettség nélküli villamos energia szállításra vonatkoznak.

Kiegészítő energia díjat Egyetemes Szolgáltató nem számolhat fel ajánlatkérőnek.