

MŰSZAKI TARTALOM

1. rész: „Hűtőberendezések telepítése és karbantartása”

Az Országház félemeletén megállapításra került, hogy a régi, épített fűtési égéstermék elvezetőket felhasználva lehetőség nyílik félemeleten lévő egyes helyiségek helyi hűtésének kiépítésére. A belső kémény járatok kivezetnek a padlószinten át a tető fölé. A beltéri egységeket a kéményjáratok közelében, a padlószinttől 2,80 m magasságban kell elhelyezni. A kültéri egységek a helyiségek feletti padlástérben kerülnek elhelyezésre. A csővezetéki és elektromos kapcsolat a korábban említett kéménykürtőn át létesül. A hűtés során keletkezett kondenzátumokat, a lejtésviszonyok megtartásával a falban feltárt csatornába kell vezetni és búzzár építésével bekötni.

Összesen 6 db oldalfali beltéri berendezést kell telepíteni a jelenlegi számozás szerint a 36, 38, 40, 41, 43, és 45 számú helyiségekbe, valamint a hozzátartozó 6 db kültéri egységet kell elhelyezni a padlástérben.

A kivitelezéshez szükséges részletes műszaki tartalmat az árazatlan költségvetés tartalmazza.

Az építómesteri és az erőátviteli munkák nem tartoznak jelen kivitelezési feladatkörbe.