

Berendezés típusa	Hely	Mennyiség	M. e.	Üzem	Gáztöltet	Hűtő kör	Karb. száma évente	Egyszeri vizsg. díja	Rendszeres vizsgálat és a rendszeres vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetésének (2 alkalom/év) díja	* Teljes karbantartási időszakra vonatkozó karbantartás, javítás díja
<b>Karbantartási időszak: 2012. 11. 01.- 2014. 10. 31.</b>										
<b>ORSZÁGHÁZ</b>										
1. Uniflair Unisplit UCA 341+ MRA 341	Pince szerver	2+2	db	folyamatos	5 kg, 16 kg	2	4	X	396 000	157 760
2. Uniflair rack hűtő ACRD + CAL 0511		4+4	db	folyamatos	4 x 19 kg	4	4	X	864 000	315 520
3. Unico inverter 12 HP	I. emelet 4.	1	db	nyári	< 3 kg		1	X	X	9 280
4. Menerga Adsolar 583201 (gyártási év: 1998. Nr. 38 879-1)	Ülésterem	1	db	eseti	50 kg	1	12	X	270 000	626 400
5. GEA CAIR plus 128.128. konyhai légkezelő	Étterem	1	db	folyamatos	nincs		6	X	X	160 080
6. GEA GLCT 0302		1	db	nyári	2 x 72 kg	2	6	X	270 000	452 400
7. CAV S 06-1x2F		4	db	folyamatos	nincs		6	X	X	-
8. Szanyó SAU-32M légkezelő	Főemelet 13. dohányzó	1	db	folyamatos	nincs		4	X	X	88 160
9. DAIKIN EFV10JBW1	TV	1	db	folyamatos	10 kg	1	4	X	198 000	60 320
10. CAREL CDH 303 légnedvesítő		1	db	folyamatos			4	X	X	185 600
11. AIRWELL X 4650 AR 407/C klímaszekrény	Könyvtár	1	db	folyamatos	2 x 19 kg	2	4	X	216 000	208 800
12. UC 73A 407C léghűtéses kondenzátor		2	db	folyamatos			4	X	X	185 600
13. AIRWELL PR 40 légkezelő		1	db	folyamatos	nincs		4	X	X	106 720
14. Airwent RKB1 800x500 csatorna-ventilátor		1	db	folyamatos	nincs		4	X	X	13 920
15. TRANE 628540	Földszint Telefonközpont	2	db	folyamatos	2 x < 3 kg	2	12	X	X	278 400
16. Mitsubishi MSZ-GA 60VA 6Kw	Pince Számítógéphálózati elosztó	1	db	folyamatos	< 3 kg		4	X	X	46 400
17. Mitsubishi MSZ-GA 60VA 6Kw		1	db	folyamatos	< 3 kg		4	X	X	46 400
18. National CS-160YG23Wr5/CU-160Y235 split	Főemelet 58. 3db, 49. 1db, fszt 14. 1db	5	db	nyári	< 3 kg		2	X	X	92 800
19. Daikin FV60D7V1/R60DB7	Főemelet 20. 2db, 26. 2db, 42. 1db	5	db	nyári	< 3 kg		4	X	X	185 600

20.	LG ES-H 186KL	Pince 04 kV-os főelosztó és szünetmentes helyiség	1	db	folyamatos	< 3 kg		4	X	X	2. sz. melléklet 46 400
21.	LG K 24 H		1	db	folyamatos	< 3 kg		4	X	X	46 400
22.	Daikin RKS50/FVKS50	Főemelet 41.	1	db	nyári	< 3 kg		4	X	X	37 120
23.	ACCC/ALC 60	Főemelet 8. 2db, 9.- 10. 2db, 11. 3db	7	db	eseti	< 3 kg		4	X	X	259 840
24.	Airwell ACE GC24RC	Földszint őrség monitor helyiség	2	db	folyamatos	< 3 kg		2	X	X	46 400
25.	Tadirant Klass A7-A20	Földszint őrség pihenő helyiség	1	db	nyári	< 3 kg		2	X	X	18 560
26.	CIAT AQL 25 folyadék hűtő	Munkácsy alsó-felső gépház	3	db	folyamatos	3 x 6,4 kg	3	4	X	648 000	501 120
27.	Airwell AQCL 30 folyadék hűtő		1	db	nyári	1 x 7 kg	1	4	X	216 000	190 240
28.	GEA 15.15 légkezelő		1	db	folyamatos	nincs		4	X	X	106 720
29.	GEA CAIR plus S-1 légkezelő		1	db	folyamatos	nincs		4	X	X	106 720
30.	LK-1 Eco Line 04 légkezelő	Főemelet 33.-36	1	db	folyamatos			4	X	X	88 160
31.	LK-2 Eco Line 06 légkezelő		1	db	folyamatos			4	X	X	106 720
32.	Airwell AQCL 30 Pack folyadék hűtő		1	db	folyamatos	7 kg		4	120 000	216 000	190 240
33.	Elektromos gőz légnedvesítő		1	db	folyamatos			4	X	X	116 000

65

## IRODAHÁZ

34.	YORK YLCC-152 folyadék hűtő	Pince	2	db	nyári	2 x 2 x 16 kg	4	2	X	540 000	301 600
35.	YORK 4 csöves hűtő-fűtő készülék	Dunai szobák	198	db	folyamatos	nincs		3	X	X	1 378 080
36.	AIRVENT légkezelő B32828 I.	I. tárgyaló, pince	1	db	folyamatos	nincs		4	X	X	88 160
37.	AIRVENT légkezelő B32828 II.	II. tárgyaló, pince	1	db	folyamatos	nincs		4	X	X	88 160
38.	YORK YCRE-100SB folyadék hűtő	Pince hűtőgépház	2	db	nyári	2 x 2 x 49 kg	4	2	X	540 000	204 160
39.	GÜNTNER S-GVH kondenzátor	Déli udvar	2	db	nyári	nincs		2	X	X	148 480
40.	YORK 4 csöves hűtő-fűtő készülék	déli részben található szobák	266	db	folyamatos	nincs		3	X	X	1 851 360
41.	YORK YDMM 100 duál split	Telefonközpont fejállomás	2	db	folyamatos	2 x 4,1kg		12	X	360 000	278 400
42.	Orion CSHP901C4	7.emelet	2	db	nyári	< 3 kg		1	X	X	18 560
43.	EPCOOP EB-F-HSO "6"	Étterem átjáró telefonközpont felé	1	db	napközben	nincs		6	X	X	27 840
44.	THERMOSCREENS T2000 E	Főbejárat	2	db	eseti	nincs		1	X	X	23 200
45.	THERMOSCREENS T1500 E	Posta bejárat	1	db	eseti	nincs		1	X	X	9 280
46.	THERMOSCREENS T100 A	Műszaki udvar kijárat, 005	1	db	eseti	nincs		1	X	X	7 540
47.	JONHSONS CONTROLL	Padlás, 5. emeleti tárgyalók	1	db	eseti	nincs		4	X	X	111 360

48.	ALKO THERM ATU 12x12	Padlás, 5. emeleti tárgyalók	1	db	eseti	nincs		4	X	X	2. sz. melléklet 111 360
49.	ALKO THERM F743	Padlás, 5. emeleti tárgyalók	1	db	eseti	nincs		4	X	X	88 160
50.	YORK-YCAR 120-38/B	Padlás, 5. emeleti tárgyalók	4	db	eseti	4 x 6,6 kg	4	4	X	270 000	301 600
51.	ALKO FAN-COIL	556, 562, 567, 569	12	db	eseti	nincs		2	X	X	55 680
52.	BLU-BOKSZ FAN-COIL	512, 515, 520, 528, 532	15	db	eseti	nincs		2	X	X	69 600
53.	ELEKTRA CONDERSER RWM21 RC	758-3	1	db	nyári	< 3 kg		1	X	X	11 600
54.	AERMIEC folyadékűtő	Padlás, 5. emeleti tárgyalók	1	db	nyári	2 x 8,3 kg	2	2	X	216 000	92 800
55.	WOLF KG 100	Padlás, 7. emeleti tárgyaló	1	db	eseti	nincs		4	X	X	111 360
56.	UNIFLAIR RAL2013+BDE2002P	Pince 80-6 szerver északi udvar	2+2	db	folyamatos	4 x 7,3 kg	4	12	X	432 000	473 280
57.	ACSON AWM10 FR AFAD	90 főkönyv	1	db	nyári	< 3 kg		1	X	X	9 280
58.	YORK MOG 12N 15A	609	1	db	nyári	< 3 kg		1	X	X	9 280
59.	SANYO SAP KR 188E	723	2	db	nyári	< 3 kg		1	X	X	18 560
60.	ACSON AWM 20F AF-AF	357	2	db	nyári	< 3 kg		2	X	X	37 120
61.	HAIER AU 48+AS092FMBHA	200,249, 253, 256, 258, 264	1+6	db	nyári	< 3 kg	1	4	X	X	324 800
62.	FLEXOMIX S150	Pince asztalos műhely, női ffi öltözők	2	db	folyamatos	nincs		2	X	X	111 360
63.	GENEX G4WMGR 23G	003	2	db	nyári	< 3 kg		1	X	X	18 560
64.	ACSON ACK 25 A+A4LC25B	262	2	db	nyári	< 3 kg		1	X	X	18 560
65.	ACSON ACK 30 AW + 4LC 30CW	003	2	db	nyári	< 3 kg		1	X	X	18 560
66.	GENEX TFUR 0261	122	1	db	eseti	4,9 kg		4	X	216 000	37 120
67.	GENEX TFUR 0401	128, III. tárgyaló, VIII. lh, fszt 003	2	db	eseti	2 x 7,7 kg	2	4	X	468 000	120 640

### BALASSI BÉRHÁZ

68.	Samsung AQ triál split	Balassi bérház	4+12	db	nyári	< 3 kg		2	X	X	222 720
-----	------------------------	----------------	------	----	-------	--------	--	---	---	---	---------

Karbantartási időszak: 2013. 04. 15.- 2014. 10. 31.

### ORSZÁGHÁZ

69.	TRANE JUWC-0135A Klímaszekrény	Telefonközpont	2	db	folyamatos	nincs		4	X	X	313 200
70.	AIRVENT IRE 60x35 C elszívó ventilátor	Konyha	1	db	napközben	nincs		4	X	X	8 700
<b>Összesen:</b>									<b>120 000</b>	<b>6 336 000</b>	<b>12 200 880</b>

**Egyszeri vizsgálat díja áfa nélkül:**

**120 000**

**Rendszeres vizsgálatok, karbantartás, javítás díja áfa nélkül összesen 2012.11.01 - 2014.10.31-ig:**

**18 536 880**

**Vállalási díj összesen:**

**18 656 880**

